

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2022/69938/SHR/SAHARANPUR/966/CFO**

दिनांक: **27-12-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **BSM GLOBAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH NO 805, 814 M, VILLAGE JANDHERI, SAHARANPUR** तहसील - **RAMPUR MANIHARAN** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
INTER COLLEGE BUILDING	2	0	7.84 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8401 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **BSM GLOBAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरी के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-12-2022** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DIWAKAR VIKRAMSINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रसंगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-12-2022** से **27-12-2025** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, श्रवनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : As per FSSO Saharanpur report...OLD EXISTING INTER COLLEGE BUILDING PREVIOUS NOC UID NO UPFS 2019 4942 SHR SAHARANPUR 120 CFO ISSUED ON DATE 28-03-2019. FIREFIGHTING HOSE REEL, FIRE EXTINGUISHERS, TERRACE TANK 10000 LTR TERRACE PUMP 450 LPM ARE IN WORKING CONDITTON.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

3915405AF02BAD4FE9CC32094894E333C28CF67D

28-12-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **28-12-2022**
स्थान : **SAHARANPUR**

Note - Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service